

tehlová dlažba 205/205/50, uložená do navrhovaného podkladového lôžka. Dlažbu po uložení povrchovo impregnovať vhodným prípravkom. Špáry vyplniť vápenným tmelom.

kamenné pieskovcové bloky uložené do betónového lôžka s hornou hranou v úrovni tehlovej dlažby (medzi svätynou a lodou a okolo vstupu do krypty)

pôvodné zmiešané (kamenné a tehlové) nosné murivo

kamenné ostenia okenných a dverných otvorov

navrhované deliace priečky (Porothetm 8 P+D na maltu MVC)

odkvapový chodník po obvode kostola z kamenných pieskovcových platní šírky 600 mm, premenlivej dĺžky a hrúbky 60 mm, uložený so spádom 3° od muriva do navrhovaného lôžka.

(Z1) zámočnícke prvky – kované mreže – podla výpisu zámočníckych prvkov. Dochované mreže obnoviť, očistiť a natrieť čiernou matnou farbou, chýbajúce prvky doplniť analogicky

(O1) výplne okenných otvorov – podla výpisu výplní

(D1) výplne dverných otvorov – podla výpisu výplní, drevené rámové kazetové dverné krídla

(Kx) kamenné ostenia otvorov, kamenné rímsy a iné kamenné prvky – podla výpisu kamenárskych prvkov – pred realizáciou obnovy spracovať návrh na reštaurovanie, v ktorom bude určená metóda obnovy týchto prvkov

(KK) malované konsekračné kríže – pred obnovou spracovať navrh na restaurovanie, ktorý určí spôsob a postup obnovy

(P1) Skladba podlahy P1
- tehlová dlažba 205/205 50mm
- pieskové lôžko 40mm
- drvené kamenivo fr.16–32 150mm
- zhutnený podklad

(P2) Skladba podlahy P2
- tehlová dlažba 205/205 50mm
- pieskové lôžko 40mm
- drvené kamenivo fr.16–32 50–150mm
- tehlová klenba
- vápenná omietka

(P3) Skladba podlahy P3
- kamenná platňa 100mm
- kamenná obruba 200mm
- betónové lôžko 150mm
- zhutnený podklad

(P4) Skladba podlahy P4
- keramická dlažba (gress) 12mm
- lepiaci tmel 5mm
- betónový poter vystužený 50mm KARI 6/150/150
- hydroizolácia Bitagit natavit
- penetračný náter
- podkladný betón 100mm
- drvené kamenivo fr. 16–32 150mm
- zhutnený podklad

pozn:
– zachované súdržné interiérové omietkové vrstvy spevniť a vyspraviť
– spôsob obnovy zachovaných malovaných konsekračných krížov a fragmentov nástennej maľby na západnej stene svätyne bude určený v návrhu na reštaurovanie, ktorý je potrebné spracovať a odsúhlasiť pred zahájením prác
– nesúdržné časti omietok osekať, vyčistiť spáry v murovacom materiály do hĺbky aspon 20mm.
do výšky 100cm omietnuť steny a piliere sanačnou omietkou, ostetné časti omietnuť vápennou omietkou
– pred realizáciou obnovy omietkových vrstiev a podláh je nutné zrealizovať (uložiť do trúbkových vedení pod omietkové vrstvy) všetky vedenia slaboprúdu, silnoprúdu a bleskozvodu (podla príslušnej zložky projektovej dokumentácie)
– navrhované nivelety podláh je možné zmeniť na základe výsledkov archeologického výskumu po dohode spracovateľa PD, realizátora archeologického výskumu, odborného pracovníka KPÚ Prešov a investora

bližšia špecifikácia materiálového, technického a konštrukcného riešenia – vid. sprievodná správu
všetky tvarové, materiálové a konštrukcné nejasnosti odporúcame konzultovť s autorom PD

PRED REALIZÁCIOU A POČAS REALIZÁCIE JE NUTNÉ VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ A PREVERIŤ NA STAVBE

Projektová dokumentácia slúži ako podklad – pre stavebné konanie a realizáciu

P r o j e k t . dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokument. d o d á v a t e l a

Architekt:	Ing.arch.M.Šarišský Ing.M.Gaňo A.I.	Názov:	Obnova kostola sv. Žofie Zborov	Ing. Martin G A Ň O autorizovaný stavebný inžinier Komenského 30 0 8 5 0 1 BARDEJOV	
Projektant	Ing.arch.M.Šarišský Ing.M.Gaňo A.I.	Objednávateľ:	Obec Zborov		
		Miesto stavby:	súp.č. 529, parc.č. KN-C 245, Zborov	Dátum 12/2011	Stupeň PSPaR
Zodp.projektant	Ing. M. Gaňo A.I.	Kraj:	Prešovský	Zák.č.	Kóty v mm
		Objekt:	SO 01	Formát 8xA4	Mierka 1:50
H.I.P.	Ing. M. Gaňo A.I.	Obsah	REZ A - A	Časť D - STAVEBNÁ	Príl.č. 09