



LEGENDA:

⌘ – DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V, IP20 ZAPUSTENÁ

⌘ – VOĽNÝ VÝVOD PRE NÁPOJENIE PODLAHOVÉHO VKUROVANIA

⌘ – VOĽNÝ VÝVOD PRE NÁPOJENIE PRIETOKOVÉHO OHRIEVAČA VODY

⌘ – ZÁSUVKOVÁ SKINKA 400V+230V

⌘ – VÝPÍNAČ JEDNODUCHÝ 10A č.1 IP20, ZAPUSTENÝ

⌘ – PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A č.5 IP20, ZAPUSTENÝ

⌘ – PŘEPÍNAČ STŘEDAVÝ 10A č.6 IP20, ZAPUSTENÝ

⌘ – SVETIDLO NÁSTENNÉ (PODĽA VÝBERU INVESTORA)

3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-S
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
BRL PORUCHE:
OCHRANA samediočným odpojením napájania v sieťach TN
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3
KATEGÓRIA PROSTREDIA: III

Projektová dokumentácia slúži ako základ
– pre stavebné konanie a realizáciu

P r o j e k t . dokumentácia
nenahrádza výrobnú a dielenskú
dokument. d o d á v a t e l a



Architekt:	Ing. arch. M. Šarišský Ing. M. Gaňo A.I.		Názov:	Obnova kostola sv. Žofie Zborov		Ing. Martin GAŇO autorizovaný stavebný inžinier Komenského 30 0 8 5 0 1 BARDEJOV
Projektant	Ing. arch. M. Šarišský Ing. M. Gaňo A.I.		Objedávateľ:	Obec Zborov		
Zodp. projektant	Ing. Peter Žarnovský		Miesto stavby:	sľuč. 529, parc.č. KN-C 245, Zborov		
			Kraj:	Prešovský		
	Ing. Peter Žarnovský		Objekt:	SO 01		
H.I.P.	Ing. M. Gaňo A.I.		Obsah	SCHÉMA IŠTALÁCIE - PRÍZEMIE		
			Časť D - STAVEBNÁ	Príloha 02		