

ULOŽENIE KÁBLA
1:50



LEGENDA:
1.– ZÁSYP ZEMINOU
2.– VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š=33cm
3.– KÁBELOVÉ LOŽKO Z PIESKU
4.– KÁBEL NN V RÚRKE FXKVR 50



3/PEN AC 50Hz 400/230V, TN–C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PRI PORUCHE:
OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN podľa STN 33 2000–4–41, čl. 413.1.3
KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

LEGENDA:
– JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ NN VEDENIE PONECHÁ SA
– PROJEKTOVANÝ ROZVÁDZAČ MERANIA S NN PRÍPOJKOU

Ing. Peter ŽARNOVSKÝ
autorizovaný stavebný inžinier
4539 * Z * A2
Komplexné architektonické a inžinierske služby

Projektová dokumentácia slúži ako podklad – pre stavebné konanie a realizáciu

Projekt. dokumentácia nenahrádza výrobnú a dielenskú dokument. dodávatela

Architekt:	Ing.arch.M.Šarišský Ing.M.Gaňo A.I.	Názov:	Obnova kostola sv. Žofie Zborov	Ing. Martin G A Ň O autorizovaný stavebný inžinier Komenského 30 0 8 5 0 1 BARDEJOV	
Projektant	Ing.arch.M.Šarišský Ing.M.Gaňo A.I. Ing. Peter Žarnovský	Objenávatel:	Obec Zborov		
		Miesto stavby:	súp.č. 529, parc.č. KN–C 245, Zborov	Dátum 12/2011	Stupeň PSPaR
Zodp.projektant Ing. Peter Žarnovský		Kraj:	Prešovský	Zák.č.	Kóty v mm
		Objekt:	SO 03 PRÍPOJKA NN	Formát 8xA4	Mierka 1:500
H.I.P. Ing. M. Gaňo A.I.		Obsah	SITUÁCIA A SCHÉMA ZAPOJENIA	Časť D - STAVEBNÁ	Príl.č. 02